使用标准图纸目录

序号	标准图编号	标准图名称	页次	备注
2	新22S2	新22系列给水排水标准设计图集-给水工程	3~16,23~25	
3	新22N1	新22系列暖通空调标准设计图集——供暖工程	8~11,14~15	
4	新22N3	新22系列暖通空调标准设计图集--管道及设备防腐保温	3,54~63,73	
5	新22N4	新22系列暖通空调标准设计图集--管道支架、吊架	全册	
6	新22S6-15	新22系列给水排水标准设计图集-消防工程	8~33	

编号	名　　称	型号及规格	单位	数量	备　注
②	消火栓	650x200x800,SN65 消火栓，φ19水枪， 25m长衬胶水带	个	13	详新22S6-10丁型，
①	手提式灭火器	MF/ABC3	个	15	详新22S6-103 (使用温度-20℃至55℃)

主要卫生设备材料表

图　例

图 例	名称
—— XH ——	消防给水管
─⊠─	蝶 阀
─⋈─	闸 阀
─⋈●─	球阀
─▶├─	管道倒流防止器
─┤丫├─	丫型过滤器
△	手提式灭火器
⍊	铜自动放气阀
▲	推车式磷酸铵盐干粉灭火器

△X-MF/ABC3
灭火器图例
灭火器数量
灭火剂充装量（Kg）
灭火器型号

△ 2-MF/ABC3　表示2瓶3Kg装MF型磷酸铵盐干粉灭火器

6.000
DN150
DN25
±0.000
-1.200
快速排气阀
余同
兼试验消火栓
快速接口
发生火灾时联动开启
电气专业做消防联动
电磁阀
快开阀
钢筋混凝土矩形阀门井，详新12S8-72页
3000x2200
止回阀
接室外消火栓系统临时高压管网

消火栓系统图

注：消火栓口距地1.10m安装
连接消火栓支管管径DN65

新疆时代城乡设计研究院有限公司
XINJIANG TIMES & URBAN DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.
证书编号
CERTIFICATE NO.
A165007698
证书级别　甲级
CERTIFICATED GRADE A

本图说明 NOTES ON DRAWING

注册师章
RE.ENGINEER SEAL

设计资质章
DESIGN QUALIFICATION SEAL

本图须加盖设计资质章,否则一律无效

版本编号 EDITION NO.	第一版	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	
制　图 DRAWN BY	梁　宇	梁宇
设　计 DESIGNED BY	梁　宇	梁宇
专业负责 CHIEF	李美婷	李美婷
	电　话	0991-8846585
校　对 CHECKED BY	李美婷	李美婷
审　核 VERIFIED BY	王艳芳	王艳芳
审　定 APPROVED BY		
设计项目负责人 CHIEF DESIGN MANAGER	朱雨兴	朱雨兴
	电　话	0991-8856338
建设单位 CLIENT	和田县农业农村局	
项目名称 PROJECT	和田县冷库建设项目	
子项名称 SUBITEM	-	
图　名 DRAWING TITLE	消火栓系统图	
工程编号 PROJECT NO.	SD-2018-JZ-001	
档案编号 FILE NO.	JZ-2018-1028	
图纸编号 DRAWING NO.	水施-03页	
日　期 DATE	2025.03	